

**Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu**

Název:		<b>2</b>
<b>Požární útok</b>	<b>Metodický list číslo</b>	<b>P</b>
	Vydáno dne: 30. listopadu 2017	Stran: 2

**I.**

**Charakteristika**

- 1) Požární útok je jeden ze způsobů zdolávání požáru jednotkami. Je to organizované nasazení potřebných sil a prostředků v určitém směru podle situace na místě zásahu. Předpokladem provedení účinného požárního útoku je dostatek sil a prostředků.
- 2) Účinný požární útok musí zajistit:
  - a) záchranu osob, zvířat a majetku,
  - b) lokalizaci a likvidaci požáru, včetně ochrany okolí.
- 3) Druhy požárních útoků jsou:
  - a) **čelní útok** - je veden ve směru proti postupující frontě požáru, přičemž se soustředí všechny síly a prostředky v klínu nebo řadě podle povahy požáru. Klínem se proniká k místu nejintenzivnějšího hoření. V řadě se postupuje, když pro velkou intenzitu hoření nelze proniknout k místu nejintenzivnějšího hoření,
  - b) **boční útok** - je veden tehdy, znemožňují-li podmínky na místě zásahu (zpravidla stavební, bezpečnostní a klimatické) vést čelní útok. Boční útok se vede zpravidla ze dvou stran současně,
  - c) **obchvatný útok** - je veden zpravidla po celém obvodu požáru, nejméně však ze tří stran; je nejúčinnější, má největší potřebu sil a prostředků,
  - d) **frontální útok** - je veden náraz všemi silami a prostředky na celé frontě požáru nebo jeho ploše. Tento požární útok se používá tam, kde by postupné nasazování proudů nevedlo k likvidaci požáru vzhledem k potřebné intenzitě dodávky hasebních látek (např. u požárů nádrží hořlavých kapalin by postupné nasazování proudů zapříčinilo rozlití, vzkypění nebo vyvržení kapaliny z nádrže, a tím i rozšíření požáru).

**II.**

**Úkoly a postup činnosti**

- 4) Požární útok se provádí podle situace na místě zásahu:
  - a) souběžně s průzkumem,
  - b) po provedeném průzkumu, přičemž se souběžně s průzkumem může provádět příprava k požárnímu útoku,
  - c) neprodleně po příjezdu jednotky na místo zásahu, pokud je situace přehledná nebo je jednotce vydán rozkaz velitelem zásahu ihned po příjezdu.
- 5) Při požárním útoku zaujmou hasiči s útočnými proudy určená stanoviště nejkratší a nejbezpečnější cestou. Při tom využívají zásahových cest; jsou-li tyto cesty neprůchodné, posoudí se nutnost odstranění překážek, rozebrání konstrukcí nebo je veden jinými cestami za použití výškové techniky, např. okny.

- 6) Mobilní výšková technika a věcné prostředky pro postup jednotky do výšek (žebříky) musí být ustaveny tak, aby:
  - a) nedošlo k odříznutí nebo jinému ohrožení požárem (tepelným zářením, žíhavými plameny),
  - b) nedošlo z důvodu *nebezpečí popálení, výbuchu a zřícení konstrukcí* k ohrožení nebo zranění hasičů (ochrana vodní clonou, dostatečný odstup).
- 7) Výškovou techniku a technické prostředky pro výstup do výšek lze přemístit na nové stanoviště teprve po sestoupení hasičů, kteří po této technice vystoupili nebo byli informováni o jejím přemístění a současně jim byly určeny jiné cesty k návratu.

### III.

#### Očekávané zvláštnosti

- 8) Při provádění požárního útoku je nutno počítat s následujícími komplikacemi:
  - a) nepřesné určení rozsahu požáru,
  - b) nedostatek sil a prostředků nebo jejich chybný odhad,
  - c) obtížné určení cest a směru šíření požáru,
  - d) skrytá nebezpečí na místě zásahu,
  - e) náhlá změna meteorologické situace,
  - f) uskladněný hořlavý materiál, hořlavé kapaliny nebo jinak nebezpečný materiál,
  - g) nevhodné stavební a technické úpravy, např. nevhodný stav požárně dělících konstrukcí,
  - h) omezené nebo nesjízdné přístupové komunikace k místu zásahu,
  - i) náhlá změna sjízdnosti přístupových komunikací,
  - j) chybějící podmínky pro hašení požáru a záchranné práce <sup>1</sup>,
  - k) neočekávané chování osob a zvířat.

---

<sup>1</sup> § 5 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.